L22DC

Proponente:
INFRASTRUCTURE
ITALIA LAND 6 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato, 6
20057 – Assago (MI), Italia

MIL06 Liscate (MI) - Data Center
Via Guido Rossa 2
20050 Liscate (MI), Italia

ID_VIP:11245
OTTEMPERANZA CONDIZIONI AMBIENTALI DECRETO MASE 212.10-04-2026
AI SENSI DELL'ART. 28 – TER DEL D.LGS. 152/2006

Condizione ambientale n.3

Documento:
3603-XXX-ZZ-ZZZ-TAA-GP-0003

Data
30/07/2026

Revisione
V.00

SOMMARIO

1.	Premessa	3
2.	Prescrizione n. 3	3
3.	Ottemperanza	4

1. PREMESSA

Il presente documento fa riferimento alle condizioni ambientali contenute nel decreto MASE 212/2026 di compatibilità del progetto [ID_VIP:11245] Procedimento di Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale Postuma ex art.29 comma 3 D.Lgs.152/06 relativa al "Progetto nuovo Data Center Liscate".

A seguire, la condizione ambientale per la quale viene richiesta la verifica dell'ottemperanza, viene suddivisa nelle singole richieste che la compongono e fornita puntuale risposta.

Si evidenza che questa prima fase di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali è legata alla richiesta de porre in atto prima dell'entrata di esercizio.

2. PRESCRIZIONE N. 3

Macrofase	Fase	Ambito di applicazione	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ente vigilante	Ente convolto
ANTE-OPERAM	Fase propedeutica all'autorizzazione	Aspetti Progettuali	Prima dell'entrata in esercizio	MASE	ARPA Lombardia

Il Proponente dovrà integrare la documentazione relativa alla componente campi elettromagnetici (CEM) mediante:

1. *la redazione di una valutazione dei campi elettrici e magnetici generati dalla nuova sottostazione elettrica AT/MT, distinta da quella dei cavidotti interrati, in conformità alla Legge 36/2001, al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e al D.M. 29 maggio 2008;*
2. *la quantificazione puntuale dei valori di campo elettrico e magnetico (50 Hz) in fase di esercizio in corrispondenza dei recettori sensibili, con esplicita considerazione degli impatti sulla popolazione e sulla salute umana;*
3. *la produzione di elaborati planimetrici recanti la fascia di Distanza di Prima Approssimazione (DPA) e l'evidenza dell'assenza di interferenze con i recettori, inclusa la sottostazione;*
4. *la predisposizione di un Piano di Monitoraggio CEM in fase di esercizio, finalizzato alla verifica nel tempo della coerenza tra valori previsionali e valori misurati.*

3. OTTEMPERANZA N. 3

In riscontro alla valutazione del campo elettromagnetico della sottostazione si invita a prendere visione della relazione che è stata redatta all'allegato "PC3_1_Valutazione campi elettromagnetici sottostazione_RO".

In merito alla richiesta di quantificazione puntuale dei valori di campo elettromagnetico in fase di esercizio in corrispondenza dei recettori sensibili si è constatato che i recettori possibilmente sensibili (abitazioni o altri luoghi con permanenza di persone per più di 4 ore nella giornata) non ricadono all'interno della distanza di prima approssimazione. Pertanto, non vi sono rischi di impatti sulla popolazione e sulla salute umana derivanti dai campi elettromagnetici.

Si invita a prendere visione agli allegati:

- PC3_2_DPA su CTR_RO;
- PC3_3_DPA su Ortofoto_RO.

All'ottemperanza n. 6 verrà allegato l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale che includerà come richiesto il monitoraggio del CEM in fase di esercizio al fine di verificare la coerenza tra quanto previsto e quanto realizzato.